



DOĞALGAZ TESİSAT DÖNÜŞÜMÜ TALİMATI

Doküman No	TLM.MD.49
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
İlk Yayın Tarihi	18.10.2021
Sayfa No	1/1

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Başkent OSB alanında yer alan ve doğal gaz iç tesisat dönüşümü yaptırmak isteyen katılımcılar uyacakları prosedürü açıklamaktır.

2. SORUMLULAR

Denetim ve kontrol Başkent OSB tarafından Proje ve İşin Yapımı Yetkili Firmalar tarafından gerçekleştirilir.

3. UYGULAMA

3.1 Dosya Onayı

Katılımcılar, doğal gaz tesisat dönüşüm işini yaptırmak üzere anlaşma yaptığı, EPDK veya BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. tarafından sertifikalandırılmış (İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası) müteahhit firma için Başkent OSB'ye yetkilendirme yazısı yazar.

Müteahhit firma İşe Başlama Dosyası (Ek 2) kontrol listesine uygun olarak işe başlama dosyasını "Başkent OSB Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesine" göre hazırlar ve Başkent OSB'ye onaya sunar.

İşe başlama dosyası incelenir, varsa eksikleri müteahhit firmaya bildirilir. Eksikleri tamamlanan dosya Başkent OSB tarafından onaylanır.

Dosyanın onaylanmasını takiben, müteahhit firma işe başlar.

İşin bitiminde uygulama sırasında oluşan proje değişiklikleri işlenmiş as-built projeler, test raporları, kaynak filmleri, kaynak izometrisi ve kaynaklara ait röntgen raporları işe başlama dosyası ekine konmak üzere Başkent OSB'ye teslim edilir. Eksiklikler tamamlanıp, imalat bitirildiğinde Doğalgaz Açımı için süreç başlatılır.

Burada belirtilen dokümanlar tamamlanmadan gaz açımı yapılmaz.

3.2 Tesisat Kontrolü Ve Gaz Açımı

Gaz açımı yapılabilmesi için öncelikle yapı sahibinin iskân süreçlerinin tamamlanmış olması veya kiracı gaz açımı yapılacak ise kiracının kiracılığının onaylanmış olması gerekmektedir.

Gaz açımı talebinde bulunacak olan katılımcı mekanik doğalgaz birimine başvuru yapıp, Başkent OSB Doğalgaz Satış Sözleşmesi'ni imzalar (Sözleşmede belirtilen teminatları verir).

Firmanın bitmiş olan tesisatının onaylı dosyasına uygun olup olmadığı Başkent OSB yetkili personeli tarafından incelenir.

Tesisatta projeye uygunsuzluk veya herhangi bir eksiklik/hata olmaması durumunda gaz açımı işlemi gerçekleştirilir.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

İç Tesisat İşe Başlama Dosyası Kontrol Listesi

HAZIRLAYAN
MEKANİK&DOĞALGAZ YÖNETİCİSİ

ONAYLAYAN
BÖLGE MÜDÜRÜ